



# Bescheinigung eines Rohrleitungsteiles

Zahl: RT 6001

## BESCHEINIGUNG

**Gegenstand:**

UMH - Wasseraufbereitungs- bzw. Entkalkungsgeräte

**Dieser Rohrleitungsteil ist zum Einbau in Wasserleitungssystemen bestimmt.**

**Hersteller:** Institut für Wasser – und Umweltverbesserung

**Herstellungsort:** Gallizien

**Laufende Nummern:** 6001/1 bis 3

**Bezeichnung des Raumes:** Innenraum

**Höchstzulässiger Betriebsdruck (bar):** 10

**Höchstzulässige Betriebstemperatur(°C):** 95

**Nennweiten:** 25 und 20

**Werkstoff:** MS 58, laut Auskunft der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Wien lebensmitteltauglich.

**Benützer:** Institut für Wasser- und Umweltverbesserung  
9132 Gallizien, Müllnern 19

**Baujahr:** 1998

**Zeichnungsnummer:** RT 6001

**Produkt der größten aufeinander senkrecht stehenden Abmessungen (m<sup>2</sup>):**  
0,14 x 0,08 = 0,001


## PRÜFUNGEN

**Druckprüfung:**

Durchgeführt am 23. 08. 1999 beim TÜV Bayern SZA mit 15 bar.

Ergebnis: kein Anstand

Bauausführung laut beiliegender Zeichnung.

Zum Zeichen der erfolgreichen Prüfung wurde der gegenständliche Rohrleitungsteil mit dem Prüfstempel  versehen.

**Der Kesselprüfer**

**Der Leiter der Erstprüfstelle**



*[Handwritten signature]*

Wien, den 23.8.1999

Wien, den 23.8.1999